

ДЖЖФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8(395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8(395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8(395 35)6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8(3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8(395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8(395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8(395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Handwritten signature]

И.В. Шварова
22.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-03/08994-24 от 22.11.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 3851008588
ОГРН 1153850031708)

2. Юридический адрес: 665476, Иркутская область С. МАЛЬТА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д. 21А
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Усольский, с Мальта, ул Школьная, зд. 21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водозабор "Струя" МУП "Мальтинское ЖКХ" - проботборный кран в хлораторном помещении, ВОС с.Мальта, Иркутская обл, м.р-н Усольский, г.п. Белореченское, с Мальта, ул Кирова, д. 36

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.11.2024 12:50 - 13:00

Ф.И.О., должность: Клементищева Елена Валерьевна химик-эксперт Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.11.2024 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №650 от 23 апреля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 38-00-03/08994-24 от 22.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

При отборе проб присутствовал представитель объекта оператор водозабора Попова Е.В. Акт отбора от 18 ноября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-03/08994-00.00-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73

Санитарно-гигиеническая лаборатория Усолье

Образец поступил 18.11.2024 14:30

дата начала испытаний 18.11.2024 14:50, дата окончания испытаний 22.11.2024 10:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,300±0,090	ГОСТ 18190-72 п.3

Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 18.11.2024 13:40

дата начала испытаний 18.11.2024 14:00, дата окончания испытаний 21.11.2024 11:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 пп.10.1-10.3;10.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 пп.6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 пп.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.П. Чернова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-03/08994-24 от 22.11.2024