

ОТЧЕТ

по результатам производственного контроля качества питьевой воды
за ноябрь 2023 г.

месяц

Муниципальное унитарное предприятие «Транзит-аква» (МУП «Транзит-аква») Юридический адрес: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 81, офис 2. Почтовый адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, а/я 134. Телефон/факс: (839543) 25-6-23 E-mail: mup@transit-akva.ru

№ п/п	Дата и время отбора пробы	№ акта отбора проб	Наименование показателей	Нормативный документ на методы испытаний	ПДК	Единица измерений	Результат испытаний $X \pm \Delta (U)$
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20.11.2023 11:50-11:55	38-00-03/08444-23	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	балл	0
			Цветность	ГОСТ 31868-2012	Не более 20	градус	3,6
			Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	Мг/дм ³	Менее 0,58
			Запах	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	балл	0
			E.coli	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	Не обнаружено
			Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	КОЕ/100мл	0
			Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	Не обнаружено
			Колифаги	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено
			Enterococcus	ГОСТ 24849-2014	Отсутствие в 100 см ³	КОЕ/100см ³	Не обнаружено
			Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97	6-9	Ед. pH	7,7
			Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Не более 1000	Мг/дм ³	292

2	20.11.2023 11:55-12:00	38-00- 03/08446-23	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012	Не более 7	Мг-экв/дм ³	6,5
			Перманганатная окисляемость	ГОСТ Р 55684-2013	Не более 5	мгО2/дм ³	0,6
			Нефтепродукты (суммарно)	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98	Не более 0,1	Мг/дм ³	Менее 0,005
			ПАВ анионоактивные (суммарно)	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Не более 0,5	Мг/дм ³	Менее 0,025
			Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	балл	0
			Цветность	ГОСТ 31868-2012	Не более 20	градус	2,6
			Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	Мг/дм ³	Менее 0,58
			Запах	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	балл	0
			E.coli	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	Не обнаружено
			Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	КОЕ/100мл	0
			Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	Не обнаружено
			Колифаги	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено
			Enterococcus	ГОСТ 24849-2014	Отсутствие в 100 см ³	КОЕ/100см ³	Не обнаружено
			Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	6-9	Ед. pH	7,7
			Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Не более 1000	Мг/дм ³	275
			Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012	Не более 7	Мг-экв/дм ³	6
			Перманганатная окисляемость	ГОСТ Р 55684-2013	Не более 5	мгО2/дм ³	0,32
			Нефтепродукты (суммарно)	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98	Не более 0,1	Мг/дм ³	Менее 0,005
			ПАВ анионоактивные (суммарно)	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Не более 0,5	Мг/дм ³	Менее 0,025

3	20.11.2023 12:00-12:05	38-00- 03/08447-23	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	балл	0
			Цветность	ГОСТ 31868-2012	Не более 20	градус	2,4
			Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	Мг/дм ³	Менее 0,58
			Запах	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	балл	0
			E. coli	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	Не обнаружено
			Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	КОЕ/100мл	0
			Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	Не обнаружено
			Колифаги	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено
			Enterococcus	ГОСТ 24849-2014	Отсутствие в 100 см ³	КОЕ/100см ³	Не обнаружено
			Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	6-9	Ед. pH	7,8
			Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Не более 1000	Мг/дм ³	277
			Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012	Не более 7	Мг-экв/дм ³	5,9
			Перманганатная окисляемость	ГОСТ Р 55684-2013	Не более 5	мгО2/дм ³	0,52
			Нефтепродукты (суммарно)	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98	Не более 0,1	Мг/дм ³	Менее 0,005
			ПАВ анионоактивные (суммарно)	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Не более 0,5	Мг/дм ³	Менее 0,025

Начальник участка по обслуживанию сетей холодного водоснабжения

М.В. Чмут