

АКТ

НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

п. Белореченск

«08» 07 2026г.

Объект: СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся представители ООО «Белореченское ЖКХ»:

Гл. Инженер ООО «Белореченское ЖКХ»: А.В. Быков

Директор А.С. Юдин

Произвели гидравлическое испытание тепловых сетей:

СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. Произведено гидравлическое испытание тепловых сетей, $d=57\text{мм}$ $l=120\text{м}$ (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 1,6 Мпа (16 кгс/см²) в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.


Заключение:

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей.

Подписи:

Гл инженер

ООО «Белореченское ЖКХ»



А.В. Быков

А.С. Юдин