

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. г.п. Белорецкский
(место, город)« 09 » 07 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Автостанция с манометромАдрес ТПУ г.п. Белорецкский, 113Наименование потребителя ООО «СГО «Первоуральск»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>017165</u> <u>000942</u>	<u>нет</u>	<u>2 кв. 2027</u>
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>015694</u> <u>014886</u>	<u>нет</u>	<u>2 кв. 2027</u>
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов:	<u>отс.</u>	<u>нет</u>	<u>не треб.</u>
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	<u>отс.</u>	<u>нет</u>	<u>не треб.</u>
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства

Ирина А.С. Энергетик
(Фамилия И.О., должность)

Ирина Викторовна А.С.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ ВЫПОЛНЕНО

Ирина
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)