

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.

с. Мальта

«29» августа 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями на 8 августа 2024 года, а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» комиссия в составе главного инженера ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А., начальника участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В. провела проверку готовности к отопительному периоду котельной «Берег», расположенной по адресу: Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Ломоносова 11А.

Здание котельной.

Состояние ограждающих конструкций здания котельной и кровли удовлетворительное.

Котлоагрегаты.

В котельной установлены два котлоагрегата марки КВр – 1,16 с ручной топкой, (теплопроизводительностью 1,16 МВт (1,0 Гкал/ч), площадью поверхности нагрева 49,4 м²), котлоагрегаты № 1 (Зав.№ Зав.№20116) и № 2 (Зав.№ Зав.№ 20560) введены в эксплуатацию 2021 и 2020 г. соответственно.

Проведена очистка внутренних поверхностей нагрева топочной и конвективной частей котлов. Выполнена ревизия запорно-предохранительной арматуры котлов. Проведены гидравлические испытания котлов.

Насосное и тягодутьевое оборудование.

Выполнена ревизия сетевых насосов и запорной арматуры. Проведены работы по устранению дефектов газовоздушного тракта, ревизия оборудования дымососа и дутьевых вентиляторов.

Газоочистное оборудование, дымовая труба.

Газоочистное оборудование - золоуловитель центробежный (скруббер) марки ЦН-15-600-2УП, состояние удовлетворительное. Дымовая труба изготовлена из стальной трубы диаметром 500 мм и высотой 24 м, состояние удовлетворительное.

Заключение:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- 1) Котлоагрегаты, насосное, тягодутьевое и дополнительное оборудование котельной «Берег» готово к отопительному периоду.

Главный инженер _____



/Патрушов Е.А./

Начальник участка _____



/Панин И.В./