

АКТ 4
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ (ПРОДУВКИ) ТРУБОПРОВОДОВ

с. Мальта

«08» сентября 2025 г.

Объект: Тепловые сети с. Мальта, от котельной «База», расположенной по адресу:

Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Победы 9.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

На участке тепловых сетей от котельной «База» до ТК 10 проведена пневмогидравлическая промывка трубопроводов тепловой сети.

Произведена промывка трубопроводов тепловой сети путем многократного промывания с периодической подачей воздуха в трубопроводы тепловой сети. Промывка проводилась до полного осветления воды на выходе.

Подписи:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»

Панин И.В.