

АКТ 1
на гидравлическое испытание тепловых сетей

с. Мальта

«28» мая 2025 г.

Объект: Тепловые сети с. Мальта, от котельной «База», расположенной по адресу:

Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Победы 9.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:


На тепловых сетях от котельной «База» проведено гидравлические испытания трубопроводов, пробным давлением 0,5 МПа (5,0 кгс/см²) в течение 10 минут, с последующим осмотром при рабочем давлении 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

При этом обнаружено: падения давления не произошло, признаки разрыва, течи, запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов и не обнаружены.

Закключение: на основании изложенного считать результаты гидравлических испытаний тепловой сети от котельной «База» удовлетворяющим требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 2
на гидравлическое испытание тепловых сетей

с. Мальта

«28» мая 2025 г.

Объект: Тепловые сети с. Мальта, от котельной «Берег», расположенной по адресу:
Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Ломоносова 11А.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

На тепловых сетях от котельной «Берег» проведено гидравлические испытания трубопроводов, пробным давлением 0,5 МПа (5,0 кгс/см²) в течение 10 минут, с последующим осмотром при рабочем давлении 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

При этом обнаружено: падения давления не произошло, признаки разрыва, течи, запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов и не обнаружены.

Закключение: на основании изложенного считать результаты гидравлических испытаний тепловой сети от котельной «Берег» удовлетворяющим требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 3
на гидравлическое испытание тепловых сетей

с. Мальта

«27» мая 2025 г.

Объект: Тепловые сети с. Мальта, от котельной «Школа», расположенной по адресу:

Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Школьная 23А.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:


На тепловых сетях от котельной «Школа» проведено гидравлические испытания трубопроводов, пробным давлением 0,5 МПа (5,0 кгс/см²) в течение 10 минут, с последующим осмотром при рабочем давлении 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

При этом обнаружено: падения давления не произошло, признаки разрыва, течи, запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов и не обнаружены.

Заключение: на основании изложенного считать результаты гидравлических испытаний тепловой сети от котельной «Школа» удовлетворяющим требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 1
на гидравлическое испытание водогрейного котла

с. Мальта

«25» августа 2025 г.

Объект: котлоагрегат станц. № 1: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 14022,
установленные на котельной «База», расположенной по адресу: Иркутская область
Усольский район с. Мальта, ул. Победы 9.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

1. Котлоагрегат станц. № 1 типа КВр – 1,16 испытан гидравлическим методом пробным давлением 0,76 МПа (7,6 кгс/см²) в течение 10 минут.


2. В течение времени (10 минут) нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

3. В течение времени 3 часа (180 мин) нахождения под максимальным рабочим давлением МПа 0,6 (6,0 кгс/см²) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капель и потения в ниппельных и сварных швах не наблюдалось.

Выводы комиссии: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 14022, признан выдержавшим испытание гидравлическим методом.

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 2
на гидравлическое испытание водогрейного котла

с. Мальта

«26» августа 2025 г.

Объект: котлоагрегат станц. № 2: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20118,
установленные на котельной «База», расположенной по адресу: Иркутская область
Усольский район с. Мальта, ул. Победы 9.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.


Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.


составили настоящий Акт о том, что:

1. Котлоагрегат станц. № 2 типа КВр – 1,16 испытан гидравлическим методом пробным давлением 0,76 МПа (7,6 кгс/см²) в течение 10 минут.
2. В течение времени (10 минут) нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.
3. В течение времени 3 часа (180 мин) нахождения под максимальным рабочим давлением МПа 0,6 (6,0 кгс/см²) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капель и потения в ниппельных и сварных швах не наблюдалось.

Выводы комиссии: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20118, признан выдержавшим испытание гидравлическим методом.

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 3
на гидравлическое испытание водогрейного котла

с. Мальта

«26» августа 2025 г.

Объект: котлоагрегат станц. № 1: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20116,
установленные на котельной «Берег», расположенной по адресу: Иркутская область
Усольский район с. Мальта, ул. Ломоносова 11.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

1. Котлоагрегат станц. № 1 типа КВр – 1,16 испытан гидравлическим методом пробным давлением 0,76 МПа (7,6 кгс/см²) в течение 10 минут.


2. В течение времени (10 минут) нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

3. В течение времени 3 часа (180 мин) нахождения под максимальным рабочим давлением МПа 0,6 (6,0 кгс/см²) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капель и потения в ниппельных и сварных швах не наблюдалось.

Выводы комиссии: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20116, признан выдержавшим испытание гидравлическим методом.

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 4
на гидравлическое испытание водогрейного котла

с. Мальта

«26» августа 2025 г.

Объект: котлоагрегат станц. № 2: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20560,
установленные на котельной «Берег», расположенной по адресу: Иркутская область
Усольский район с. Мальта, ул. Ломоносова 11.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

1. Котлоагрегат станц. № 2 типа КВр – 1,16 испытан гидравлическим методом пробным давлением 0,76 МПа (7,6 кгс/см²) в течение 10 минут.


2. В течение времени (10 минут) нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

3. В течение времени 3 часа (180 мин) нахождения под максимальным рабочим давлением МПа 0,6 (6,0 кгс/см²) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капель и потения в ниппельных и сварных швах не наблюдалось.

Выводы комиссии: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20560, признан выдержавшим испытание гидравлическим методом.

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 5
на гидравлическое испытание водогрейного котла

с. Мальта

«26» августа 2025 г.

Объект: котлоагрегат станц. № 1: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20117,
установленные на котельной «Школа», расположенной по адресу: Иркутская область
Усольский район с. Мальта, ул. Школьная 23А.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.


составили настоящий Акт о том, что:

1. Котлоагрегат станц. № 1 типа КВр – 1,16 испытан гидравлическим методом пробным давлением 0,76 МПа (7,6 кгс/см²) в течение 10 минут.
2. В течение времени (10 минут) нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.
3. В течение времени 3 часа (180 мин) нахождения под максимальным рабочим давлением МПа 0,6 (6,0 кгс/см²) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капель и потения в ниппельных и сварных швах не наблюдалось.

Выводы комиссии: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 20117, признан выдержавшим испытание гидравлическим методом.

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./

АКТ 6
на гидравлическое испытание водогрейного котла

с. Мальта

«26» августа 2025 г.

Объект: котлоагрегат станц. № 2: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 1820,
установленные на котельной «Школа», расположенной по адресу: Иркутская область
Усольский район с. Мальта, ул. Школьная 23А.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

1. Котлоагрегат станц. № 2 типа КВр – 1,16 испытан гидравлическим методом пробным давлением 0,76 МПа (7,6 кгс/см²) в течение 10 минут.


2. В течение времени (10 минут) нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

3. В течение времени 3 часа (180 мин) нахождения под максимальным рабочим давлением МПа 0,6 (6,0 кгс/см²) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капель и потения в ниппельных и сварных швах не наблюдалось.

Выводы комиссии: водогрейный котел марки КВр – 1,16, зав.№ 1820, признан выдержавшим испытание гидравлическим методом.

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./