

СОГЛАСОВАНО:
Глава Белореченского
Муниципального образования

_____ А.Н. Моисеев

«_____» _____ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «СК «БЕЛАЯ»



_____ Н.А. Григорьева

«02» 09 2025г.

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений
в работе системы теплоснабжения жилых домов и общественных зданий
в с. Мальта, Усольского района

Адрес жилого дома	Этажность, исполнение	Время снижения температуры воздуха внутри помещения от +20 °С до +12 °С при температуре наружного воздуха, час							
		0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-33
ул. Школьная, 25	3-х этажное, кирпич	30,6	23,1	18,6	15,6	13,4	11,7	10,5	9,8
ул. Школьная, 25а	2-х этажное, кирпич	30,6	23,1	18,6	15,6	13,4	11,7	10,5	9,8
ул. Школьная, 21а	2-х этажное, кирпич	30,6	23,1	18,6	15,6	13,4	11,7	10,5	9,8
ул. Мира, 7	2-х этажное, кирпич	30,6	23,1	18,6	15,6	13,4	11,7	10,5	9,8

исп.

гл. инженер

Патрушов Е.А.