

Согласовано:  
Глава Белореченского  
муниципального образования

Моисеев А.Н.

2025 г.

Согласовано:  
Главный инженер  
ООО «СК «БЕЛАЯ»

Е.А. Патрушов

Утверждаю:  
Директор  
ООО «СК «БЕЛАЯ»

Н.А. Григорьева

2025 г.

График работы системы теплоснабжения от котельной «Берег» в с. Мальта  
Усольского района на 2025-2026 отопительный период

| Тем-ра наружного<br>воздуха, °С | Тем-ра в подающем<br>трубопроводе, °С | Тем-ра в обратном<br>трубопроводе, °С |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| +8                              | 55,0                                  | 47,8                                  |
| +7                              | 55,0                                  | 47,6                                  |
| +6                              | 55,0                                  | 47,5                                  |
| +5                              | 55,0                                  | 47,3                                  |
| +4                              | 55,0                                  | 47,1                                  |
| +3                              | 55,0                                  | 46,9                                  |
| +2                              | 55,0                                  | 46,8                                  |
| +1                              | 55,0                                  | 46,6                                  |
| 0                               | 55,0                                  | 46,4                                  |
| -1                              | 55,0                                  | 46,2                                  |
| -2                              | 55,0                                  | 46,1                                  |
| -3                              | 55,0                                  | 45,9                                  |
| -4                              | 55,0                                  | 45,7                                  |
| -5                              | 55,0                                  | 45,5                                  |
| -6                              | 56,0                                  | 46,2                                  |
| -7                              | 57,2                                  | 47,0                                  |
| -8                              | 58,3                                  | 47,6                                  |
| -9                              | 59,4                                  | 48,5                                  |
| -10                             | 60,6                                  | 49,2                                  |
| -11                             | 61,7                                  | 50,0                                  |
| -12                             | 62,8                                  | 50,7                                  |
| -13                             | 63,9                                  | 51,4                                  |
| -14                             | 65,0                                  | 52,1                                  |
| -15                             | 66,1                                  | 52,9                                  |
| -16                             | 67,2                                  | 53,6                                  |
| -17                             | 68,2                                  | 54,3                                  |
| -18                             | 69,3                                  | 55,0                                  |
| -19                             | 70,4                                  | 55,7                                  |
| -20                             | 71,5                                  | 56,4                                  |
| -21                             | 72,5                                  | 57,1                                  |
| -22                             | 73,6                                  | 57,7                                  |
| -23                             | 74,6                                  | 58,4                                  |
| -24                             | 75,7                                  | 59,1                                  |
| -25                             | 76,7                                  | 59,8                                  |
| -26                             | 77,8                                  | 60,4                                  |
| -27                             | 78,8                                  | 61,1                                  |
| -28                             | 79,9                                  | 61,8                                  |
| -29                             | 80,9                                  | 62,4                                  |
| -30                             | 82,0                                  | 63,1                                  |
| -31                             | 83,0                                  | 63,7                                  |
| -32                             | 84,0                                  | 64,4                                  |
| -33                             | 85,0                                  | 65,0                                  |