

Согласовано:
Глава Белореченского
муниципального образования

Мойсеев А.Н.

2025г.

Согласовано:
Главный инженер
ООО «СК «БЕЛАЯ»

Е.А. Патрушов

Утверждаю:
Директор
ООО «СК «БЕЛАЯ»

Н.А. Григорьева

2025г.

График работы системы теплоснабжения от котельной «Школа» в с. Мальта
Усольского района на 2025-2026 отопительный период

Тем-ра наружного воздуха, °С	Тем-ра в подающем трубопроводе, °С	Тем-ра в обратном трубопроводе, °С
+8	55,0	47,8
+7	55,0	47,6
+6	55,0	47,5
+5	55,0	47,3
+4	55,0	47,1
+3	55,0	46,9
+2	55,0	46,8
+1	55,0	46,6
0	55,0	46,4
-1	55,0	46,2
-2	55,0	46,1
-3	55,0	45,9
-4	55,0	45,7
-5	55,0	45,5
-6	56,0	46,2
-7	57,2	47,0
-8	58,3	47,6
-9	59,4	48,5
-10	60,6	49,2
-11	61,7	50,0
-12	62,8	50,7
-13	63,9	51,4
-14	65,0	52,1
-15	66,1	52,9
-16	67,2	53,6
-17	68,2	54,3
-18	69,3	55,0
-19	70,4	55,7
-20	71,5	56,4
-21	72,5	57,1
-22	73,6	57,7
-23	74,6	58,4
-24	75,7	59,1
-25	76,7	59,8
-26	77,8	60,4
-27	78,8	61,1
-28	79,9	61,8
-29	80,9	62,4
-30	82,0	63,1
-31	83,0	63,7
-32	84,0	64,4
-33	85,0	65,0