

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

п. Белореченский
(место, город)

«09» Июля 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):
Наименование ТПУ Детский сад «Алёнушка»
Адрес ТПУ р. п Белореченский, 9
Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад № 1 «Алёнушка»»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н	Да	12.2027
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н	Да	12.2027
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н	Да	12.2027
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н	Да	12.2027
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н	Да	12.2027
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	б/н	Да	04.2027
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	б/н	Да	04.207
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	б/н	Да	04.2027
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	б/н	Да	04.2027

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕНО

(Фамилия И.О., должность)
МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка»» Семичевская Е.В.
(Фамилия И.О., должность)
ООО «ТВМ» директор Э.Р. Муканин
(Фамилия И.О., должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)