

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

п. Белореченский
(место, город)

« 14 » Июля 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Детский сад «Алёнушка»

Адрес ТПУ р. п Белореченский, 9

Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад № 1 «Алёнушка»»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	5,8 кгс/кв. см.	6,0 кгс/кв. см.	10 мин.	0,1 кгс/кв. см.	пройдено
Система ГВС	5,8 кгс/кв. см.	10,0 кгс/кв. см.	10 мин.	0,1 кгс/кв. см.	пройдено
Система вентиляции	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Тепловой пункт	5,8 кгс/кв. см.	10,0 кгс/кв. см.	10 мин.	0,1 кгс/кв. см.	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	отсутствует	отсутствует.	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ


в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.


Представитель ЕТО: инженер – инспектор Шерстнёва Н.И
(Фамилия И.О.)


(подпись)

МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка»» Семичевская Е.В.
(Фамилия И.О., должность)


(подпись)

ООО «ТВМ» директор Муканин Э.Р.
(Фамилия И.О., должность)


(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)