

Акт промывки теплопотребляющей установки

п. Белореченский
(место, город)

«03» Июля 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):
Наименование ТПУ Детский сад «Алёнушка»
Адрес ТПУ р. п Белореченский, 9
Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад № 1 «Алёнушка»»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	03.07.2026г.	гидропневматический	39,3	6,8	светлая
Системы вентиляции	отсутствует				
Системы ГВС	03.07.2026г.	гидропневматический	1,7	1,2	светлая
Теплообменное оборудование	отсутствует				
Тепловые сети	отсутствует				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления





ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка»» Семичевская Е.В.
(Фамилия И.О., должность)
ООО «ТВМ» директор Муканин Э.Р.
(Фамилия И.О., должность)
ЕТО инженер – инспектор Шерстнева Н.И.
(Фамилия И.О., должность)
(Фамилия И.О., должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)
(подпись)