

## ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

**УТС ТЭЦ - 11**

(наименование энергоснабжающей организации)

р.п. Белореченский 9 Д/С №1 «Алёнушка»

Наименование теплового пункта и его адрес

Находится на

(балансе, тех. обслуживании)

Тип теплового пункта

**встроенный в здание**

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

**1. Общие данные:**

Год ввода в эксплуатацию 2000 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание \_\_\_\_\_

Источник теплоснабжения ТЭЦ - 11

Питание от камеры № \_\_\_\_\_, магистрали № \_\_\_\_\_, района Теплосети \_\_\_\_\_

Диаметр теплового ввода 76 мм, длина ввода      м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 64 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения **2,2** м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения **Закрытая**

Схема подключения отопления Закрытая

Температурный график 110/70<sup>0</sup>С

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

1.

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ И Т.Д.

## 2. Тепловые нагрузки

| Нагрузка              | Расход           |            |
|-----------------------|------------------|------------|
|                       | теплоты (Гкал/ч) | воды (т/ч) |
| Отопление             |                  |            |
| Горячее водоснабжение |                  |            |
| Вентиляция            |                  |            |
| Технологические нужды |                  |            |
| Всего                 |                  |            |

### 3. Трубопроводы и арматура

[illegible]

4. Насосы

| № п/п | Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.) | Тип насоса   | Марка электродвигателя | Характеристика насоса<br>Q - расход (м³/ час)<br>H - напор (м. вод.ст.)<br>n – частота вращения (об/мин) | Количество |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | Циркуляционный                                  | Центробежный | Grundfoss UPS25-185F   | Q 3.5 м³/час<br>H 60 м.вод.ст                                                                            | 1          |

5. Водоподогреватели

| № п/п | Назначение    | Тип и № | Число секций (шт.) | Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²) |
|-------|---------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | Теплообменник | ADE 385 | 8                  | 0, 51 м²                                                                    |

6. Тепловая автоматика

| № п/п | Назначение            | Место установки | Тип     | Диаметр (мм) | Количество |
|-------|-----------------------|-----------------|---------|--------------|------------|
|       | Регулировка отопления | ИТП             | Danfoss | 50           | 1          |

7. Средства измерений

| № п/п | Приборы контроля и учета   |         |              |                  |            |                  |           |                  |
|-------|----------------------------|---------|--------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|
|       | теплосчетчик (расходомеры) |         |              |                  | термометры |                  | манометры |                  |
|       | место установки            | тип     | диаметр (мм) | количество (шт.) | тип        | количество (шт.) | тип       | количество (шт.) |
| 8/9   | ИТП                        | ТЭМ-104 | 50           | 1                | ТТЖ        | 6                | МП-100    | 6                |

8. Характеристика теплопотребляющих систем

|                              |                                                                                            |                                               |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Здание (корпус), его адрес   |                                                                                            | Здание , Д/С № 1 «Аленушка»                   |  |
| Кубатура здания, м³          |                                                                                            |                                               |  |
| Высота (этажность) здания, м |                                                                                            | Двуэтажное, 8 м.                              |  |
| Отопление                    | присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)                       | Независимое                                   |  |
|                              | тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)                             | Нижний розлив, однотрубная система отопления. |  |
|                              | сопротивление системы, м                                                                   |                                               |  |
|                              | тип нагревательных приборов                                                                | Радиатор алюминиевый.                         |  |
|                              | емкость системы, м³                                                                        |                                               |  |
|                              | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч                                                        |                                               |  |
|                              |                                                                                            |                                               |  |
| Вентиляция                   | число приточных установок                                                                  |                                               |  |
|                              | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч                                                        |                                               |  |
| ГВС                          | схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор) | Закрытая                                      |  |
|                              | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч                                                        |                                               |  |
|                              | суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч                                           |                                               |  |
|                              | температурный график                                                                       | 110/70°C                                      |  |

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта  
Дата составления паспорта 15.05.202г.  
Паспорт составил Директор ООО «ТВМ» Муканин Э.Р.  
(должность, ф.и.о., подпись)

