



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@eNsis.gosNeadzor.gov.ru <http://eNsis.gosNeadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@eNsis.gosNeadzor.gov.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

СПРАВКА

**о результатах работы специалистов отдела по надзору за электростанциями и
теплоэнергоустановками Енисейского управления Ростехнадзора, принявших участие в
работе комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

Объект проверки: Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774)

Даты рассмотрения документов: 29.09.2025- 02.10.2025.

В ходе оценки рассмотрены документы, согласно требованиям Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила №2234). По документам, не отраженным в сводной таблице, замечаний нет.

Оценочный лист не актуализирован в соответствии с приказом Минэнерго России от 21.08.2025 №956 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила №2234).


Сводная таблица оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

№	№ пп. оценочного листа	Подтверждающий документ	Наименование показателя	Замечание
1.	1.6.1.2	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	Отсутствуют (не представлены) экспертизы промышленной безопасности на технические устройства: после инцидентов на опасных производственных объектах Участка тепловых сетей Филиала ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»

		документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)		
2.	1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил №2234)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	Выявлено нарушение: месторасположение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-03164-0048, III класс опасности, отсутствует в перечне адресов мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, лицензии от 09.07.2021 № ЛО57-00109-38/00646569 (временный № ВХ-67-002235).

Государственный инспектор отдела по надзору за
электростанциями и теплоэнергоустановками
Петров К.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)



(подпись)