



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@eNeis.gosNadzor.gov.ru <http://eNeis.gosNadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@eNeis.gosNadzor.gov.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

СПРАВКА

**о результатах работы специалистов отдела по надзору за электростанциями и
теплоэнергоустановками Енисейского управления Ростехнадзора, принявших участие в
работе комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

Объект проверки: ООО «СК «БЕЛАЯ» (ИНН 3849093410)

Даты рассмотрения документов: 15.10.2025- 21.10.2025.

Месторасположение объектов:

- Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Победы, 9Б. Котельная "База";
- Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Школа, 23А. Котельная "Школа";
- Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ломоносова, 11А. Котельная "Берег".

В ходе оценки рассмотрены документы, согласно требованиям Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила №2234). По документам, не отраженным в сводной таблице, замечаний нет.

Енисейского управления Ростехнадзора поддерживает, указанный расчет показателей готовности по пунктам: 1.2.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.6, 1.6.8 оценочного листа.

Оценочный лист не актуализирован в соответствии с приказом Минэнерго России от 21.08.2025 №956 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила №2234).


Сводная таблица оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

№	№ пп. оценочного листа	Подтверждающий документ	Наименование показателя	Замечание
1.	1.6.10.2	Копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	Запас топлива не менее утвержденного норматива на котельных отсутствует

		2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)		
--	--	--	--	--

Государственный инспектор отдела по надзору за
электростанциями и теплоэнергоустановками
Петров К.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)



(подпись)