

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

г. Усолье-Сибирское п.Белореченск
(место, город)

24 07 2026
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ТПУ Нежилое здание

Адрес ТПУ п. Белореченск, 103

Наименование потребителя ООО «Альфа»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	не предусмотрено проектной документацией	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	не предусмотрено проектной документацией	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	не предусмотрено проектной документацией	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	не предусмотрено проектной документацией	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	Да	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Элеватор <u>12</u>	<u>6</u>	<u>303639</u>	
Шайба на циркуляционной линии ГВС			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

ООО «Альфа» директор Петров В.А.

(Фамилия И.О., должность)

ООО «АкваТерм» директор Гамаюнов В.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ выполненной

(подпись)

(подпись)

(подпись)