

Акт промывки теплопотребляющей установки

г. Усолье-Сибирское п. Белореченск
(место, город)«13» 07 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ТПУ Нежиле зданиеАдрес ТПУ п. Белореченск, 103Наименование потребителя ООО «Альфа»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	<u>13.07.26</u>	Гидропневматическим способом	<u>2,5</u>	<u>2</u>	Да
Системы вентиляции					
Системы ГВС	<u>13.07.26</u>	Гидропневматическим способом	<u>1</u>	<u>1</u>	Да
Теплообменное оборудование					
Тепловые сети					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

ООО «Альфа» директор Петров В.А.

(Фамилия И.О., должность)

ООО «АкваТерм» директор Гамаюнов В.В.

(Фамилия И.О., должность)

ООО ИЭСБК Инспектор Шерстнёва Н.И.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)