

ПАСПОРТ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА

УТС ТЭЦ - 11

(наименование энергоснабжающей организации)

Белорецкий 103

Наименование теплового пункта и его адрес

(балансе, тех. обслуживании)

Тип теплового пункта

встроенный в здание

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию

г.

Год принятия на баланс или техобслуживание

г.

Источник теплоснабжения

ТЭЦ - 11

Питание от камеры №

ТК

, магистрали №

ЖК-3

района Теплосети

ЖК-28

Диаметр теплового ввода

мм,

длина ввода

м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения

Мпа (кгс/см²)

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения

Мпа (кгс/см²)

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения

Открытая

Схема подключения отопления

Элеватор

Температурный график

110/70°C

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному теплому пункту

1.

2.

3.

и т.д.

2. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход	
	теплоты (Гкал/ч)	воды (м ³ /час)
Отопление	0,0374 Гкал/ч	м ³ /час
Горячее водоснабжение	0,037	-
Вентиляция	-	-
Технологические нужды	-	-
Всего	0,1244 Гкал/час	м ³ /час

3. Трубопроводы и арматура

Трубопровод		Арматура									
диаметр (мм)	общая длина (м)	задвижки, вентили				клапаны обратные				клапаны воздушные и спускные	
		№ № по схеме	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	№ № по схеме	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	диаметр (мм)	количество (шт.)
80			ш/к бал	80			80			80	
57			ш/к	57	4			57		57	
32			ш/к	32	3			32	1	32	
25			ш/к	25	4			25		25	4
15			ш/к	15	7			15		15	7

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса Q - расход (м ³ / час) H - напор (м. вод.ст.)	Количество
1					

5. Водоподогреватели

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м ²)

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	теплосчетчик (расходомеры)				термометры		манометры	
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
1	ИТП	РТМ-21М	Ø50	5	ТТН-М	5	Рунтек МТ-100	8

8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес		Баюрегалинское 103	
Кубатура здания, м ³			
Высота (этажность) здания, м			
Отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	Элеваторное	
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	Нижний розлив, двухтрубная система отопления.	
	сопротивление системы, м		
	тип нагревательных приборов		
	емкость системы, м ³		
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,0374	
Вентиляция	число приточных установок		
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	Открытый водоразбор	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,087	
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч		
	температурный график	110/70°C	

Дата составления паспорта 27.08 2024
 Паспорт составил Гамаюнов В.В.
 (должность, ф.и.о./подпись)