

Акт промывки теплопотребляющей установки

п. Белореченский _____
(место, город)«06» июля 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «СШ Усольского района»Адрес ТПУ п. Белореченский, 109Наименование потребителя МБУДО «СШ Усольского района»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	06.07.2026	Гидропневматический	1,4643	2	Да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС	06.07.2026	Гидропневматический	0,9586	2	Да
Теплообменное оборудование	-	-	-	-	-
Тепловые сети	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

ИП Пудовченко АИ
(Фамилия И.О., должность)

Митрофанова Е.Г., и.о. директора
(Фамилия И.О., должность)

Рисс АЗ, завхоз
(Фамилия И.О., должность)

инженер-механик Шереметьев ИИ
сво и др. (Фамилия И.О., должность)

А
(подпись)

ИП
(подпись)

Рисс АЗ
(подпись)

Шереметьев ИИ
(подпись)