

Акты о проверке работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

п. Белореченский

« 07 » 07 2026 г.

(место, город)

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТП

Адрес ТПУ п.Белореченский,109

Наименование потребителя МБУДО «СШ Усольского района»

выполнена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

Системы	Отметка о работоспособности	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Температура		
Регулятор температуры на системе ГВС	Да	
Регулятор температуры на системе отопления	не предусмотрено проектной документацией	
Давление		
Регулятор давления на системе ГВС	Да	
Регулятор давления на системе отопления	не предусмотрено проектной документацией	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного автоматические регуляторы температуры воды

**РАБОТОСПОСОБНЫ****НЕ работоспособны**

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

Митрофанова Е.Г., и.о.директора

(Фамилия И.О., должность)

Дисс А.В., завхоз


(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



(подпись)



(подпись)

(подпись)

(подпись)