

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

п. Белореченский

(место, город)

«24» июля 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «СШ Усольского района»Адрес ТПУ п. Белореченский, 109Наименование потребителя МБУДО «СШ Усольского района»

Системы	Дата	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	06.07.2026г.	5,6	6,0	10	0,001	пройдено
Система ГВС	06.07.2026г.	4,8	10,0	10	-	пройдено
Система вентиляции	-	-	-	-	-	-
Тепловой пункт	24.07.2026г.	5,8	10,0	10	-	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	-	-	-	-	-	-
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО: инженер-инспектор Мерзляков Н.И.
воо ижэбк (Фамилия И.О.)

(подпись)

И.И. Пудгаренко И.И.
(Фамилия И.О., должность)Митрофанова Е.И., и.о. директора
(Фамилия И.О., должность)Диссман, завхоз
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

Дисс-
(подпись)

(подпись)