

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

п. Белореченский

« 07 » 07 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):
Наименование ТПУ МБУДО «СШ Усольского района»
Адрес ТПУ п.Белореченский,109
Наименование потребителя МБУДО «СШ Усольского района»
произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	MT-A-0813		июль 2027
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	не предусмотрен		
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	MT-A-0814		июль 2027
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	MT-A-0816 MT-A-0817		июль 2027 июль 2027
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	не предусмотрен		
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;			
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя			
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками			
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства
Митрофанова Е.Г., и.о.директора

(Фамилия И.О., должность)

Дисс А.В., завхоз

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ ВЫПОЛНЕНО

[Signature]

(подпись)

[Signature]

(подпись)

(подпись)

(подпись)